

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ  
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ

รายการที่ ๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู

๑. ความต้องการ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู
- ๒.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ๒.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๒.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๒.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๒.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
  ๑. สวิตช์ ๑ ตัว
  ๒. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
  ๓. สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๓.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสำรวย เขยจันทร์)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวดวงหทัย นาสอน)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวไศรดา สุภาการ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการที่ ๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู

**๑. ความต้องการ**

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

**๒. คุณลักษณะทั่วไป**

๒.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๒.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๒.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๒.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๒.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๒.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

๑. สวิตช์ ๑ ตัว

๒. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร


๓. สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร


**๓. เงื่อนไขเฉพาะ**


๓.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

ราคากลาง จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๗,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสำรวย เขยจันทร์)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวดวงหทัย นาสอน)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ  
(นางสาวไศรดา สุภาการ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี